



PLANTA SOTERRANI
E: 1/300

PLANTA BAIXA
E: 1/300

PLANTA PIS
E: 1/300

PLANTA ALTELL
E: 1/300

NOTA:
Cada element (extintor, polsador, BIE, senyal d'evacuació...) anirà acompanyat del seu rètol informatiu corresponent

LEGENDA:

- EXTINTOR POLS 34A-148C (5 Kg. AMB CAIXA)
- EXTINTOR CO₂ 89B (5 Kg. AMB CAIXA)
- EXTINTOR MÚLTIP
- EXTINTOR AUTOMÀTIC (PENJAT)
- ENLLUMENAT EMERGENCIA 500m.
- ENLLUMENAT EMERGENCIA 1500m.
- ENLLUMENAT EMERGENCIA 3000m.
- FLUORESCENT EQUIPAT AMB ENLLUMENAT EMERGENCIA 1000m.
- ENLLUMENAT EMERGENCIA ANTEFLAGRANT
- BOCA D'INCENDIS EQUIPADA (BE-25)
- BOCA D'INCENDIS EQUIPADA (BE-45)
- BOCA D'INCENDIS EQUIPADA (BE-25 AMB TOMA 45)
- POLSADOR D'ALARMA AMB SENYAL ACÚSTIC-VISUAL
- POLSADOR D'ALARMA IP-67 AMB SENYAL ACÚSTIC-VISUAL
- DETECTOR TÈRMIC
- DETECTOR TÈRMIC IP-67
- DETECTOR TÈRMIC CONVENCIONAL
- DETECTOR PER ASPIRACIÓ
- CONDUCTES DE DETECTOR PER ASPIRACIÓ
- EQUIP DE RESPIRACIÓ I VESTIT PROTECCIÓ
- SIRENA
- SIRENA IP-67
- SECTOR INCENDIS
- VIA D'EVACUACIÓ
- EI, EI-60-C5 PORTA RESISTENT AL FOC 60 min.
- E-30 PORTA PARAFLAMES 30 min.
- S.P. SORTIDA DE PLANTA
- S.E. SORTIDA EMERGENCIA
- DESTRAL D'EMERGENCIA
- FRANJA TALLAFOC

Propietari:
JUNÇA GELATINES, S.L.

BERENGUER INGINYERS
ENGINYERIA AGRÍCOLA INDUSTRIAL
C/ Narcís Sureda, N° 41. 1er. A. • 17.003 • GIRONA
Telf.: +34-972.20.71.41 • Fax: +34-972.22.12.61
E-Mail: berenguer@berenguer.org

PROJECTE TÈCNIC REVISAT DE PREVENCIÓ I SEGURETAT EN MATÈRIA D'INCENDIS, D'UNA INDÚSTRIA D'ELABORACIÓ DE GELATINES I HIDROLITZATS DE COL-LAGEN, SITUADA AL TERME MUNICIPAL DE BANYOLES, COMARCA DEL PLA DE L'ESTANY (GIRONA).

PREVENCIÓ D'INCENDIS.

PLANTA BAIXA.		L'Enginyer Agrònom
Núm. de Plànol: 3	3.1	Josep Verdaguier i Montanyà Col·legiat COEAC núm.: 531
Dibuixat: Xavier G.	Comprovat: Josep P.	
Escala: 1/300	Data: JULIOL de 2019	
Codi Ref.:	0467 19 02 12977.002 47 01 03	