

**Ajuntament de Banyoles****Modificació article 98 del Text Refós de les Ordenances d'Edificació****" Article 98.**

La sortida d'aire dels compressors i en el seu cas la procedent de renovació dels locals (segons RITE), es podrà conduir a la via pública, prèvia justificació tècnica que no es generaran molèsties als veïns. En tot cas la sortida haurà d'estar com a mínim a 2 metres per sobre del nivell de la vorera, sempre haurà de quedar per sobre del nivell de la porta d'accés i s'haurà d'instal·lar un difusor a fi de canalitzar l'aire.

El present article és aplicable a extractors/ventiladors destinats a la renovació únicament i exclusivament de l'aire viciat de locals, no així de fums o bafs."